

19.02 2 14.00



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Амурской области

(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

Территориальный отдел в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском,
Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 38
об устранении выявленных нарушений

«16» февраля 2026 года

г. Белогорск

Должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах начальником Писаревой Александрой Юрьевной

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании решения Управления Роспотребнадзора по Амурской области №
28260041000118910004 от 03.02.2026

(вид мероприятия по контролю)

Проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Белогорский дом социального обслуживания» (далее- ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания»), ИНН: 2804003157, ОГРН: 1022800712770

юридический адрес: 676859, Амурская область, г.Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170;

фактический адрес осуществления деятельности: 676859, Амурская область, г.Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170; 676626, Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и (при наличии отчества))

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований
1	На пищеблоке № 1 в мучном цехе над мукопросеивателем - источником пыли, в овощном цехе, душевой над источниками влаги и тепла не установлена локальная система вентиляции	п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	Оборудование, являющееся источниками выделения пыли (мучной), оборудовать локальной вытяжной системой
2	В овощном цехе пищеблока	п. 2.15. СанПиН	Овощной цех оборудовать

	№ 1 при включении принудительной системы вентиляции установлена ее неисправность	2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	исправной системой вентиляции
3	Согласно представленных протоколов лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» в рамках производственного контроля, проведенного в 2025 году качество питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть холодного централизованного водоснабжения пансионата «Таежный» в пищеблоке и спальном корпусе не соответствует гигиеническим нормативам по органолептическим показателям цветность, мутность (протоколы испытаний № 537/Б от 27.02.2025, № 538/Б от 27.02.2025, № 28-28-00/10890-25 от 09.07.2025, № 28-28-00/10888-25 от 09.07.2025, № 28-28-00/16137-25 от 23.09.2025, № 28-28-00/10888-25 от 09.07.2025, № 28-28-00/21678-25 от 17.12.2025, № 28-28-00/21676-25 от 17.12.2025. Таким образом, вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» в пансионате «Таежный», не соответствует гигиеническим нормативам	п.2.3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»	Принятие мер по устранению выявленных нарушений требований санитарного законодательства в части обеспечения в пищеблоке и спальном корпусах водой, используемой для хозяйственно-питьевых и бытовых целей, соответствующей гигиеническим нормативам по показателю цветность, мутность.
4	ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» в пансионате «Таежный» не осуществляется в полном объеме производственный	п.77 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к	Обеспечить выполнение производственного лабораторного контроля от скважины № 2873 согласно рабочей программы по обобщённым показателям

лабораторный контроль по утвержденной ГАУ СО АО «Белогорский дом социального обслуживания» и согласованной с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Амурской области 05.09.2025 рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы водоснабжения от скважины № 2873 по обобщённым показателям общая минерализация (сухой остаток), нефтепродукты суммарно, поверхностно-активные вещества (ПАВ), фенольный индекс- 4 раза в год (по сезонам)	водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ч.1 и ч.2 ст.32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».	
---	---	--

На основании изложенного и руководствуясь ст. 90.1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:
в срок до «31» августа 2026г. устранить выше указанные нарушения санитарного законодательства.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Белогорский дом социального обслуживания»

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах по адресу: г. Белогорск, ул. Красноармейская, д.15 тел: 841641 (2-90-19), электронный адрес: to_bel@28.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» сентября 2026г.** с приложением подтверждающих документов по каждому пункту предписания (акты выполненных, фото и т.п.).

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, предусмотрена административная ответственность по ст.19.7. КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

А.Ю. Писарева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 2026г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: belogorsk_pni@amurszn.ru

Срок исполнен предписания об устранении выявленных нарушений согласован:

Дата, подпись _____

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

